

ボード類	
1 石こうボード・繊維混入セメント板類 ①②	2 石こうボード（直張り工法）①②④
<p>石こうボード9・12 繊維混入セメント板類6</p> <p>LGS スタッド @300 内外</p> <p>木軸 @450 内外</p> <p>繊維混入セメント板類6</p> <p>網縷 20×40 @450内外 石こうボード 9・12</p> <p>仕上げ厚</p>	<p>たて目地 (平面)</p> <p>Vカットパテ詰 サンドペーパー仕上</p> <p>テーパード ジョイント工法</p> <p>25</p>
<p>LGS スタッド @450 内外</p> <p>石こうボード</p> <p>木軸 @450 内外</p> <p>網縷 20×40 @450内外</p> <p>繊維混入セメント板類6</p> <p>仕上げ厚</p>	<p>裏面 暗色寒冷紗張り グラスウール 24kg/m²</p> <p>底目地 (平面)</p> <p>(有孔繊維混入 セメント板6・8)</p> <p>60</p>
<p>3 有孔板 ③</p>	
<p>LGS</p> <p>底目地</p>	<p>木軸</p> <p>底目地</p>
<p>Vカットパテ詰 サンドペーパー仕上</p>	<p>Vカットパテ詰 サンドペーパー仕上</p>
<p>テーパード ジョイント工法</p>	<p>テーパード ジョイント工法</p>

- ① 内装制限で不燃の場合は、石こうボードを不燃石こうボードとする。
- ② 湿気のある室に石こうボードは使用しない。
- ③ 孔の有孔率は8%（6φ@20程度）以上とし、孔径・ピッチを明記する。
- ④ 石こうボード直張り工法をコンクリート壁の上に施工する場合は、コンクリート単体壁に比べて低音域での遮音性能が低下するので戸境壁には使用しない。（両面施工の場合250Hzで6dB内外低下する）

合板類（普通合板・練付合板等）	
1 普通合板・化粧合板・練付合板 ⑤	
<p>くさび代</p> <p>20×40 @450×450</p> <p>木れんが 20×40×120 @450</p> <p>突付目地 突付け</p> <p>底目地</p> <p>3φ6</p> <p>60</p> <p>埋木目地</p> <p>目透し目地底うめ</p> <p>3φ6</p> <p>単板目地 (小口・そば は耳加工)</p> <p>20×40 @450×450</p> <p>3φ6</p> <p>敷目地 (小口・そば は耳加工)</p> <p>3φ6</p> <p>重ね目地 (小口・そば は耳加工)</p> <p>3φ6</p> <p>仕上げ厚</p>	

- ⑤ 内装制限のある場合は認定された仕様とする。