

タイル	
1 磁器モザイクタイル(25角)タイル①	5 装飾タイル(イタリアタイル等)①
<p>耐水合板 開縁 20×40 @450 内外 木軸 @450 内外 Kラス 又は リプラス</p> <p>LGS スタッド @300 内外</p> <p>モザイク タイル 25</p> <p>モザイク タイル 30</p>	<p>35~40</p>
2 半磁器タイル①	
<p>耐水合板 開縁 20×40 @450 内外 木軸 @450 内外 Kラス 又は リプラス</p> <p>LGS スタッド @300 内外</p> <p>半磁器 タイル 25</p> <p>半磁器 タイル 30</p>	
3 磁器モザイク(47角)45二丁掛・ニュー小口タイル①	
<p>磁器モザイクタイル 45二丁掛タイル ニュー小口タイル</p> <p>3+5</p> <p>30</p>	
4 小口・二丁掛タイル①	
<p>小口タイル 二丁掛タイル</p> <p>3+12</p> <p>35</p>	

① コンクリートブロック下地とする場合の仕上厚は、コンクリート下地の場合と同厚とする。

石(本石・擬石)	
1 花こう岩 ②③④	
<p>腰掛金物 石こうセメント 引金物 ステンレス又は黄銅</p> <p>9φ 目地毎</p> <p>膨込アンカー13φ @目地毎</p> <p>だぼ ステンレス 又は黄銅 引金物 ステンレス 又は黄銅</p> <p>20(磨き) 25(ハナ) 35(たたき) 以上</p>	<p>だぼ ステンレス 又は黄銅 引金物 ステンレス 又は黄銅</p> <p>20(磨き) 25(ハナ) 35(たたき) 以上</p>
2 砂岩(割肌) ②③④	
<p>腰掛金物 石こうセメント 引金物 ステンレス又は黄銅</p> <p>9φ 目地毎</p> <p>膨込アンカー13φ @目地毎</p> <p>だぼ ステンレス 又は黄銅 引金物 ステンレス 又は黄銅</p> <p>40(標準) 25(最小)カラ 50(最大)湿式 以上</p>	<p>だぼ ステンレス 又は黄銅 引金物 ステンレス 又は黄銅</p> <p>40(標準) 25(最小)カラ 50(最大)湿式 以上</p>
3 大理石(挽石) ②③④	
<p>腰掛金物 石こうセメント 引金物 ステンレス又は黄銅</p> <p>9φ 目地毎</p> <p>膨込アンカー13φ @目地毎</p> <p>だぼ ステンレス 又は黄銅 引金物 ステンレス 又は黄銅</p> <p>30 20~25 以上</p>	<p>だぼ ステンレス 又は黄銅 引金物 ステンレス 又は黄銅</p> <p>30 20~25 以上</p>
4 擬石ブロック ②③④	5 テラソブロック ②③④
<p>力骨</p> <p>9φ 目地毎</p> <p>膨込アンカー13φ @目地毎</p> <p>引金物 垂鉛鍍金3φ</p> <p>35 45 以上</p>	<p>力骨</p> <p>9φ 目地毎</p> <p>膨込アンカー13φ @目地毎</p> <p>引金物 垂鉛鍍金3φ</p> <p>35 45 以上</p>
<p>力骨</p> <p>9φ 目地毎</p> <p>膨込アンカー13φ @目地毎</p> <p>引金物 垂鉛鍍金3φ</p> <p>30 30 以上</p>	<p>力骨</p> <p>9φ 目地毎</p> <p>膨込アンカー13φ @目地毎</p> <p>引金物 垂鉛鍍金3φ</p> <p>30 30 以上</p>

- ② 拘束型のコンクリート下地外壁及び大面積の内壁には、8m内外に原則として伸縮目地を設け、弾性シーリング材を充填する。
- ③ 石受用金物、流し鉄筋及びアンカー類は、最小付着片面80g/m<sup>2</sup>(8mm)以上の垂鉛めっき又は鉛系錆止めペイント2回塗りを施したものを使用する。但し水がかり部の石受金物はステンレス(SUS304)とする。
- ④ 腰壁の部分又は衝撃を受ける恐れのある部分は縁トロとする。