

ビニル床タイル・ゴムタイル・ビニル床シート・カーペット	
1 ビニル床タイル・ゴムタイル・ビニル床シート ①④	1 ビニル床タイル・ゴムタイル・ビニル床シート ②⑤
2 カーペット (直張り) ①④	2 カーペット (直張り) ②⑤
3 カーペット (フェルト下地) ①③	3 カーペット (フェルト下地) ②③⑤

- ① 土間コンクリートの場合は10mm増打はしない。
- ② 根太間隔は根太間隔の標準表(共通1)による。
- ③ カーペットの仕上天端は、原則として設計仕上面+5mmとする。カーペットの仕上代はフェルト10mm、カーペット7mm、合計17mmを標準とする。
- ④ 土間コンクリートの場合は湿気による床材の剝離防止のため「エポキシ系接着材使用」と明記する。
- ⑤ 床下の湿気の多い場合は、大引、根太、合板裏面に防腐剤を塗布し、換気孔の設置を考慮する。

ビニル床タイル・ゴムタイル・ビニル床シート・カーペット	
1 ビニル床タイル・ゴムタイル・ビニル床シート ②⑤	1 ビニル床タイル・ゴムタイル・ビニル床シート ⑥
2 カーペット (直張り) ②⑤	2 カーペット (直張り) ⑥
3 カーペット (フェルト下地) ②③⑤	3 カーペット (フェルト下地) ⑥

- ⑥ 点支持材はメーカーにより型式、材質が異なる。床荷重を考慮し選定に注意する。下地の合板は小規模で目遣いの恐れのない場合は、上張合板(t=5.5)をやめることができる。